

SYNDICAT CGT NICE MÉTROPOLE CÔTE D'AZUR

33, Avenue Jean Médecin 06000 Nice - Tel : 04.97.13.24.11 L'Arénas - Immeuble le Phare -405, promenade des Anglais 06202 - Nice Cedex 3 Tel : 04.89.98.14.51 ou 52

Mail: syndicat.cqt@ville-nice.fr Site internet: cqtnmca.fr Page facebook: @cqtnmca

Nice, le 09 mai 2025

Objet : Problématiques des locaux bibliothèque « les Moulins »

Madame la Vice-présidente de la Formation Spécialisée en Santé, Sécurité et Conditions de Travail de la ville de Nice,

Lors d'une visite à la bibliothèque des Moulins, nous avons relevé plusieurs problématiques concernant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail du personnel.

À l'accueil, la position inadéquate du bureau ne permet pas un contrôle efficace des entrées par l'agent. Il serait judicieux d'envisager une solution pour améliorer la visibilité, telle que le réaménagement du bureau d'accueil ou l'installation d'un visiophone (photo 1).

À l'intérieur du bâtiment, à plusieurs endroits, des fuites sont visibles dans les plafonds et sur les sols (photo 2 et 3).

Nous avons observé que plusieurs grilles enroulables ne sont plus opérationnelles dans la salle section jeunesse.

Dans la salle de réunion, la lumière provenant des vitres d'une cloison crée une gêne lors des projections vidéo. Il serait utile d'ajouter des rideaux ou des stores occultants qui permettraient de mieux contrôler la lumière et d'améliorer la visibilité pendant les présentations (photo 4).

À l'extérieur du bâtiment, une gouttière s'est détachée. L'eau s'évacue directement au sol, ce qui entraine des infiltrations au niveau des murs de la salle de repos des agents. Cette situation risque d'occasionner des dégâts conséquents à long terme (photo 5 et 6).

Aussi, nous vous demandons de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'améliorer les conditions de travail des agents de cet établissement.

Veuillez agréer, Madame la Vice- Présidente de la FSSSCT, l'expression de nos salutations distinguées.

Pour les mandatés CGT en FSSSCT de la ville de Nice

Sabine LEQUIEN



Photo 1





Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6